



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

ul. Mogielnicka 67, 05-600 Grójec
tel.: (48) 664-22-58, (48) 664-35-04, fax: (48) 664-35-27
e-mail: grojec@psse.waw.pl
www.grojec.psse.waw.pl

Grójec, dnia 27.12.2018

HKN.6010.60.27.2018

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych sprawozdaniach z badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminę Pniewy i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu z urządzenia wodociągowego **Michrów** zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
21.02.2018	Michrów 75 m 1, gm. Pniewy Mieszkanie prywatne	312/S z dnia 01.03.2018 r.	PSSE w Radomiu
11.07.2018	Michrów 75 m 1, gm. Pniewy Mieszkanie prywatne	696 z dnia 20.07.2018 r.	PSSE w Radomiu
11.07.2018	Michrów 75 m 1, gm. Pniewy Stacja Uzdatniania Wody –woda wprowadzana do sieci wodociągowej	1408/S z dnia 23.07.2018 r.	PSSE w Radomiu
03.12.2018	Michrów 75 m 1, gm. Pniewy Mieszkanie prywatne	2631/S z dnia 17.12.2018 r. OL-LBW.6211.2826/z.2018 z dnia 12.12.2018 r. HKL.9051.1.08357.2018 z dnia 21.12.2018 r. PBP/SP/8357/P/2018 z dnia 11.12.2018 r.	PSSE w Radomiu PSSE w Siedlcach WSSE w Warszawie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza
przydatność wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Michrowie o produkcji wody do 100 m³/dobę
zarządzanego przez Gminę Pniewy.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody wymienionych w powyższej tabeli wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminę Pniewy i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu w punktach kontrolnych z urządzenia wodociągowego Michrów, wykazała zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Michrów zarządzany przez Gminę Pniewy jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Michrowie wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Pniewy, 05-652 Pniewy,

2) aa.

Sporządziła: Eliza Pielach

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GRÓJCU
mgr Jolanta Podlińska-Matysiak