



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

ul. Mogielnicka 67, 05-600 Grójec
tel.: (48) 664-22-58, (48) 664-35-04, fax: (48) 664-35-27
e-mail: grojec@psse.waw.pl
www.grojec.psse.waw.pl

Grójec, dnia 22.06.2017

HKN.6010.4.15.2017

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139),
- § 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody oraz sprawozdaniu z badań próby wody wykonanej w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Grójcu z wodociągu lokalnego **Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruszewie** zgodnie z wymaganiami załącznika nr 10 do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
07.06.2017	Publiczna Szkoła Podstawowa Kruszew, gm. Pniewy	HKN.143.2017	346 z dnia 13.06.2017r.	PSSE w Radomiu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza
brak przydatności wody do spożycia
z wodociągu lokalnego PSP w Kruszewie o produkcji wody do 100 m³/dobę
zaopatrującego w wodę PSP w Kruszewie, Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Kruszewie
i Dom Nauczyciela w Kruszewie.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdania z badania próbki wody numer 346 z dn. 13.06.2017 r. (pobór dnia 07.06.2017 r.) pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kruszewie, gm. Pniewy, wykazała przekroczenie w zakresie bakteriologicznym (bakterie grupy coli- wynik: 6 j.t.k., najwyższa dopuszczalna wartość 0 j.t.k.). Uzyskane wyniki nie spełniają wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Korzystanie z wody w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli może stwarzać zagrożenie wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia użytkowników, dlatego PPIS w Grójcu wydał w dniu 20.06.2017r. decyzję administracyjną z rygorem natychmiastowej wykonalności, stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi, nakazał zarządzającemu unieruchomienie wodociągu oraz podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami w przepisach prawnych. W związku z tym, że w/w wodociąg lokalny zaopatruje budynki szkolne oraz dom nauczyciela i od 26.06.2017 do 31.08.2017 budynki szkoły będą nieczynne (okres wakacyjny) ustalono termin realizacji doprowadzenia jakości wody z w/w wodociągu na 15.09.2017r. Zarządzający wodociągiem poinformował odbiorców wody o braku przydatności do spożycia oraz podjął działania naprawcze polegające na dezynfekcji sieci wodociągowej. Zarządzający oświadczył, że odbiorcy korzystają do spożycia z wody butelkowanej i przenośnych dystrybutorów. Pomimo występującej niewłaściwej jakości bakteriologicznej wody konsumenci nie zgłaszali reakcji niepożądanych w związku z jej spożyciem.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg lokalny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruszewie nie jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kruszewie wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy,
2. aa.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GRÓJCU
mgr Jolanta Podpińska-Matysiak

Sporządziła: Eliza Pielach