



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

ul. Mogielnicka 67, 05-600 Grójec  
tel.: (48) 664-22-58, (48) 664-35-04, fax: (48) 664-35-27  
e-mail: grojec@psse.waw.pl  
www.grojec.psse.waw.pl

Grójec, dnia 27.12.2018

HKN.6010.60.7.2018

### OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1261),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań próby wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminę Jasieniec i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Grójcu z urzędzenia wodociągowego **Warpęsy** zgodnie z wymaganiami załącznika nr 10 do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
28.02.2018	Gośniewice, gm. Jasieniec Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ	205. z dnia 06.03.2018 r.	PSSE w Radomiu
25.04.2018	Warpęsy 13, gm. Jasieniec Mieszkanie prywatne	779/S z dnia 09.05.2018 r.	PSSE w Radomiu
11.06.2018	Warpęsy, gm. Jasieniec Stacja Uzdatniania Wody –woda wprowadzana do sieci wodociągowej	SB/54775/06/2018 z dnia 18.06.2018 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie
02.07.2018	Warpęsy, gm. Jasieniec Stacja Uzdatniania Wody –woda wprowadzana do sieci wodociągowej	SB/63440/07/2018 z dnia 05.07.2018 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie
06.08.2018	Gośniewice, gm. Jasieniec Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ	1705/S z dnia 20.08.2018 r. OL-LBW.6211.1754.2018 z dnia 22.08.2018 r. HKL.9051.1.05297.2018 z dnia 22.08.2018 r.	PSSE w Radomiu PSSE w Siedlcach WSSE w Warszawie

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań	Laboratorium wykonujące badanie
03.10.2018	Warpęsy 13, gm. Jasieniec Mieszkanie prywatne	2187/S z dnia 12.10.2018 r.	PSSE w Radomiu

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza  
przydatność wody do spożycia  
z wodociągu publicznego w Warpęsach o produkcji wody od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/dobę  
zarządzanego przez Gminę Jasieniec.**

**Uzasadnienie**

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody

- nr 205 z dn. 06.03.2018 r. (pobór dnia 28.02.2018 r.) pobranej w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Grójcu z punktu kontrolnego w GSP ZOZ w Gośniewicach, gm. Jasieniec

- nr 779/S z dn. 09.05.2018 r. (pobór dnia 25.04.2018 r.) pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z punktu kontrolnego w mieszkaniu prywatnym w Warpęsach 13, gm. Jasieniec

- nr 1705/S z dn. 20.08.2018 r., OL-LBW.6211.1754.2018 i HKL-LBW.6211.1754.2018 z dn. 20.08.2018 r. (pobór dnia 06.08.2018 r.), z punktu kontrolnego w GSP ZOZ w Gośniewicach, gm. Jasieniec,

wykazała zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Analiza sprawozdania z badania próbki wody nr SB/54775/06/2018 z dn. 18.06.2018 r. (pobór dnia 11.06.2018 r.) pobranej w ramach kontroli wewnętrznej ze Stacji Uzdatniania Wody w Warpęsach, gm. Jasieniec, wykazała przekroczenie zawartości manganu, powtórne badanie wody z tego samego punktu, sprawozdanie SB/63440/07/2018 z dn. 05.07.2018 r. (pobór dnia 02.07.2018 r.) wykazało prawidłową wartość tego parametru.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Warpęsach zarządzany przez Gminę Jasieniec jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Warpęsach wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Jasieniec, ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec,
2. aa.

Sporządziła: Eliza Pielach

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Grójcu  
mgr Jolanta Podzińska-Matysiak